

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 204020/2015-0
Processo Comercial N° 18383/2015-2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Companhia Aguas de Joinville
Endereço:	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
Nome do Solicitante:	Fernanda Beckhauser

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	27112-03 - Ponto de Rede - Rua Henrique C. Silva n°113 – Itaum		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Interessado	Data da coleta:	30/07/2015
Data da entrada no laboratório:	05/08/2015 10:01	Data de Elaboração do RRA:	12/08/2015

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	mg/L	0,033	0,060	0,08
Cloraminas Totais	mg/L	0,01	0,03	4,0
2,4,6-Triclorofenol	mg/L	0,0005	< 0,0005	0,2
Clorofórmio	mg/L	0,001	0,0243	---
Bromodiclorometano	mg/L	0,001	0,00608	---
Dibromoclorometano	mg/L	0,001	0,00114	---
Bromofórmio	mg/L	0,001	< 0,001	---
Trihalometanos Totais	mg/L	0,004	0,0325	0,1

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

Notas

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
 Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Dados de Origem

Resumo dos resultados da amostra n° 204020/2015-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 204020/2015-0 - Piracicaba, 204020/2015-0 - Paraná / Santa Catarina anexados a este documento.

Declaração de Conformidade

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) satisfazem os limites permitidos.

Chave de Validação: 785cbad6fe51b951bf16e9a4fec7b16a


 Bruna Alexandre
 Controle de Qualidade
 CRQ 04267125 – 4ª Região


 Marcos Ceccatto
 Diretor Técnico
 CRQ 04364387 – 4ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 204020/2015-0 - Complemento
Processo Comercial N° 18383/2015-2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	Companhia Aguas de Joinville
Endereço:	Rua XV de Novembro, 3950 - - Gloria - Joinville - SC - CEP: 89.216-202 .
Nome do Solicitante:	Fernanda Beckhauser

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do Cliente:	27112-03 - Ponto de Rede - Rua Henrique C. Silva n° 113 – Itaum		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Interessado	Data da coleta:	30/07/2015
Data da entrada no laboratório:	05/08/2015 10:01	Data de Elaboração do RE:	12/08/2015

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	---	mg/L	0,033	0,060	0,08	07/08/2015 00:24
Cloraminas Totais	0599-903	mg/L	0,01	0,03	4,0	11/08/2015 13:30
2,4,6-Triclorofenol	88-06-2	mg/L	0,0005	< 0,0005	0,2	06/08/2015 18:00
Clorofórmio	67-66-3	mg/L	0,001	0,0243	---	07/08/2015 04:07
Bromodichlorometano	75-27-4	mg/L	0,001	0,00608	---	07/08/2015 04:07
Dibromoclorometano	124-48-1	mg/L	0,001	0,00114	---	07/08/2015 04:07
Bromofórmio	75-25-2	mg/L	0,001	< 0,001	---	07/08/2015 04:07
Trihalometanos Totais	---	mg/L	0,004	0,0325	0,1	07/08/2015 04:07

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

Notas

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Abrangência

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.

Referências Metodológicas

VOC: EPA 8260 C: 2006, 5021 A: 2003
 Cloro e Cloraminas: POP PA 010 - Rev.05
 HAAs: EPA 552.3:2003
 SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2007 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007

Revisores

Débora Fernandes da Silva
 Gabrielle Bendotti

Chave de Validação: 785cbad6fe51b951bf16e9a4fec7b16a

Bruna Alexandre
 Bruna Alexandre
 Controle de Qualidade
 CRQ 04267125 – 4ª Região

Marcos Ceccatto
 Marcos Ceccatto
 Diretor Técnico
 CRQ 04364387 – 4ª Região